

					Кол.	Примечание					
		Поз. обозн.	Наименование								
Перв. примен.		A1	Контроллер ZR302-R		1						
		A2	Источник питания HDR 15-12		1						
		KM1, KM2	Контактор KM63-40 (IEK)		2						
Справ. №		QF1	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 80А х-ка С		1						
		QF2 .. QF3	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 63А х-ка С		2						
		QF2.1 .. QF3.1	Контакт состояния КСВ47		2						
		QF4	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 3А х-ка С		1						
		QF5 QF6	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20А х-ка С		2						
		XT1 - XT3	Зажим клеммный ЗНИ-16 синий		3						
		XT4	Шина нулевая на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С IEK		1						
		XT5	Болт М6х30		1						
Подп.			Ящик ЩМП-4.4.1 IP-54		1						
Инва.№д											
Взам.№											
Подп.											
Инва.№ п	Из	Лст	№ докум.	Подп.	Дат.	ВГЛА. 468314. *** ПЭЗ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ СПЕКТР 2/63А/3Пх2-380 <i>Перечень элементов</i>					
	Разраб.	Пузанков							Лит.	Лист	Листов
	Пров.	Шоя								1	1
	Т.Конт.								ООО Радиоавтоматика		
	Н.Конт.										
Утв.											

